



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и PR ГУ МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Владимир, ул. Краснознаменная, 1^б, тел. 23-54-30, 21-59-20, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и PR по округу Муром и Муромскому району
(наименование органа надзорной деятельности)

Владимирская область, г. Муром, ул. Войкова, 5^А, тел. 3-10-78, E-mail: ondmurom@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 146/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 им. Н.Г. Лаврентьева»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

при наличии) физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и PR по округу Муром и Муромскому району Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора округа Муром и Муромского района по пожарному надзору Комарова Максима Викторовича от «27» декабря 2018 года № 146, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «09» января 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «24» января 2019 г. проведена проверка

государственным инспектором округа Муром и Муромского района по пожарному надзору-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и PR по округу Муром и Муромскому району УНД и PR ГУ МЧС России по Владимирской области лейтенантом внутренней службы Черновым Егором Сергеевичем Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 им. Н.Г. Лаврентьева», расположенного по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Красногвардейская, 4.

совместно с директор МБУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Н.Г. Лаврентьева» Петрова Галина Ильинична; заместитель директора по АХР Волкова Татьяна Львовна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>В детской музыкальной школе № 3 им. Н.Г. Лаврентьева отсутствует расчет огнеутушителей. Произвести расчет огнеутушителей</i>	<i>Пункт 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.</i>	<i>1.09.2019 г.</i>	

2.	<p>В детской музыкальной школе № 3 им. Н.Г. Лаврентьева руководитель организации не обеспечил обработку сценической коробки и сценического оформления огнезащитными составами</p> <p>Обеспечить обработку сценической коробки и сценического оформления огнезащитными составами</p>	<p>Пункт 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.</p>	1.09.2019 г.	
3.	<p>Люк на чердак здания с лестничной клетки детской музыкальной школы № 3 им. Н.Г. Лаврентьева выполнен с пределом огнестойкости менее EI 30.</p> <p>Выполнить люк на чердак здания с лестничной клетки детской музыкальной школы № 3 им. Н.Г. Лаврентьева с пределом огнестойкости менее EI 30</p>	<p>статья 4, 6, 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.7 свода Правил 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; пункт 8.4* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	1.09.2019 г.	
4.	<p>Отсутствует второй эвакуационный выход со второго и третьего этажа здания детской музыкальной школы № 3 им. Н.Г. Лаврентьева.</p> <p>Обеспечить вторым эвакуационным выходом здание детской музыкальной школы № 3 им. Н.Г. Лаврентьева со второго и третьего этажа</p>	<p>Статья 6, статья 53, статья 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункты 4.2.3, п. 8.1.11, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, пункты 6.13*, 6.14 СНиП 21-01-97*, пункт 4.6. СНиП II-Л.2-72* Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть.</p>	1.09.2019 г.	

5.	<p>Эвакуационные знаки пожарной безопасности световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей из здания детской музыкальной школы № 3 им. Н.Г. Лаврентьева, находятся в неисправном состоянии</p> <p>Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей из здания детской музыкальной школы № 3 им. Н.Г. Лаврентьева</p>	<p>Пункт 5.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173).</p>	1.09.2019 г.	
6.	<p>В здании детской музыкальной школы № 3 им. Н.Г. Лаврентьева под лестничным пространством хранятся вещи</p> <p>Убрать вещи из под лестничного пространства.</p>	<p>Пункт 23 подпункт К Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; пункт.</p>	1.09.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор округа Муром и
Муромского района по пожарному надзору-старший
инспектор отдела надзорной деятельности и ПР по округу
Муром и Муромскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Владимирской области лейтенант внутренней службы
Чернов Егор Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«28» января 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«28» января 2019 г.



директор МБУДО «Детская музыкальная школа № 3

им. Н.Г. Лаврентьева»

(должность, фамилия, инициалы)