



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3  
им Н.Г.ЛАВРЕНТЬЕВА»

ул.Красногвардейская, 4, г.Муром,  
Владимирская обл., 602263  
тел. (49234) 2-17-46

ОКПО 32954988, ОГРН 1023302160639  
ИНН / КПП 3307003462 / 333401001

10.01.2018 № 2-1

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Управление надзорной деятельности и  
ПР ГУ МЧС России  
по Владимирской области.  
Отдел надзорной деятельности и  
ПР по округу Муром и  
Муромскому району

Справка об исполнении  
Предписания №146/1/1-09 об устранении выявленных нарушений  
требований пожарной безопасности  
от 28 января 2019 г.

№	Вид нарушения	Срок исполне ния	Исполнено	Примечания
1	<b>Произвести расчет огнетушителей</b> Пункт 465 Правил противопожарного режима В РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.09.2019г	09.01.2020	Копии документов прилагаются
2	<b>Обеспечить обработку сценической коробки и сценического оформления огнезащитным составом</b> Пункт 108 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	до 01.09.2019г	01.09.2019	Копии документов прилагаются
3	<b>Выполнить люк на чердак здания с лестничной клетки с пределом огнестойкости не менее EI 30</b> Статья 4,6,88, таблица 23,42 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.7 свода Правил 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования объемно-планировочным и конструктивным решениям; пункт 8.4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность»	до 01.09.2019г	планируется в 2020 г.	Данное мероприятие заложено в план финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «ДМШ №3 им. Н.Г. Лаврентьева» на 2020 год. (Расчеты к ПФХД на 2020 год и рекомендации от ООО «СТРОЙПРОЕКТ» прилагаются.)

4	<p><b>Обеспечить вторым эвакуационным выходом здание МБУДО «ДМШ №3 им. Н.Г. Лаврентьева» со второго и третьего этажей</b></p> <p>Статья 6, 53,89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.3, 8.1.11, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, пункты 6.13,6.14 СНиП 21-01-97, пункт 4.6 СНиП II-Л2-72 Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть.</p>	до 01.09.2019г	планируется в 2020-2021 г.	<p>Данное мероприятие требует значительных финансовых затрат. 13.02.2020 г. в Департамент Культуры была отправлена информация о потребности в финансировании мероприятий противопожарной безопасности в государственных и муниципальных учреждениях культуры. В связи с этим данное мероприятие планируется провести в 2020-2021 году. (документы прилагаются)</p>
5	<p><b>Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности световой оповещатель «ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей из здания «ДМШ №3 им. Н.Г. Лаврентьева»</b></p> <p>Пункт 5.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 173)</p>	до 01.09.2019г	01.09.2019	<p>Фотографии прилагаются</p>
6	<p><b>Убрать вещи из под лестничного пространства</b></p> <p>Пункт 23 подпункт К Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p>	до 01.09.2019г	01.09.2019	<p>Фотографии прилагаются</p>

Директор МБУДО  
«Детская музыкальная школа № 3  
им Н.Г. Лаврентьева»



*Handwritten signature in blue ink*

Г.И.Петрова